


OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

DM 02- . .

a b

a	napájení	1 24 VAC +/-20% nebo 24VDC
b	analog.výstup	0 analogového výstupu
	izolovaný	1 s analogovým výstupem


ZAPOJENÍ VSTUPNÍHO SIGNÁLU



PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

DMP 02 - 10

SCHEMA ZAPOJENÍ




LEGENDA

- ☐ svorky 1 - 4 vstup z PT 100 (AI)
- ☐ svorky 14, 15 analogový výstup izplpvaný (AO)
- ☐ svorky I, II, PE napájení

■ poznámka

- svorka PE je svorka pomocí níž je provedeno přímé elektrické spojení se stínící částí, která je určena k uzemnění z jiných důvodů než bezpečnostních, tj. z důvodu zvýšení odolnosti proti rušení

POHLED NA ČELNÍ PANEL PŘÍSTROJE



Process Instruments

M.R. Štefánika 157/45
017 01 Považská Bystrica
Tel./ Fax: 042-4323 946

0905-412 094
0905-412 093